

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Сухобузимскому району

663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8(39199) 2-13-02

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 340/1/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное Казённое образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Миндерлинская средняя общеобразовательная школа»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Сухобузимского района по пожарному надзору С.А. Вебера от 29.09.2014г. № 340, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 часов до 12.50 часов 06 октября 2014 года, совместно с Директор МКОУ «Миндерлинская СОШ» Татаринцева З.А.; зав. Миндерлинского детского сада Петровская О.М. проведена плановая выездная проверка, юридический адрес: 663050, Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная 10.

фактический адрес: 663050, Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная 8.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
340/1/1	Основной эвакуационный выход с первого этажа в Миндерлинском детском саду шириной менее 1,2 метра.	П. 5.2.13 (1) Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.	до 12.10.2015
340/1/2	Запасной эвакуационный выход с первого этажа в Миндерлинском детском саду шириной менее 1,2 метра.	П. 5.2.14 (1) Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	до 12.10.2015